

# Protokol - tlaková skúška vykurovania vzduchom podľa DIN EN 14336 bod B.2.3.1 a B.2.3.2

Stavba : \_\_\_\_\_

Investor : \_\_\_\_\_

Dodávateľ vykurovania: \_\_\_\_\_

Tento protokol nenahrádza povinnosti dodávateľa podľa STN EN 12828 a súvisiacich predpisov. Tvorí rámec požiadaviek a doporučení výrobcu podľa rady noriem DIN.



www.pyd.sk

## 1. Typ poteru podlahy/omietka

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cementový poter   | <input type="checkbox"/> Cementová, resp. vápennocementová omietka |
| <input type="checkbox"/> Anhydritový poter | <input type="checkbox"/> Sádrová omietka                           |
| <input type="checkbox"/> Iný _____         | <input type="checkbox"/> Iná _____                                 |
| <input type="checkbox"/> Suchý systém      | <input type="checkbox"/> Suchý systém                              |

## 2. Tlaková skúška

		zrealizované	
Rozdeľovač č. _____		áno	nie
Skúška s tlakom vzduchu min. 1,0 bar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skúška s trvaním min. 0,5 hod.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preskúšaná tesnosť pripojovacích šrúbení		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preskúšaná tesnosť lisovaných spojov detekciou sprejom		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lisovacie spoje vyznačené v dielenskej dokumentácii		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Okruhy vykurovania sú tesné a môžu byť naplnené vodou		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poznámky:	_____		
		zrealizované	
Rozdeľovač č. _____		áno	nie
Skúška s tlakom vzduchu min. 1,0 bar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skúška s trvaním min. 0,5 hod.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preskúšaná tesnosť pripojovacích šrúbení		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preskúšaná tesnosť lisovaných spojov detekciou sprejom		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lisovacie spoje vyznačené v dielenskej dokumentácii		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Okruhy vykurovania sú tesné a môžu byť naplnené vodou		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poznámky:	_____		
		zrealizované	
Rozdeľovač č. _____		áno	nie
Skúška s tlakom vzduchu min. 1,0 bar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skúška s trvaním min. 0,5 hod.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preskúšaná tesnosť pripojovacích šrúbení		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preskúšaná tesnosť lisovaných spojov detekciou sprejom		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lisovacie spoje vyznačené v dielenskej dokumentácii		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Okruhy vykurovania sú tesné a môžu byť naplnené vodou		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poznámky:	_____		
		zrealizované	
Rozdeľovač č. _____		áno	nie
Skúška s tlakom vzduchu min. 1,0 bar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skúška s trvaním min. 0,5 hod.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preskúšaná tesnosť pripojovacích šrúbení		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preskúšaná tesnosť lisovaných spojov detekciou sprejom		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lisovacie spoje vyznačené v dielenskej dokumentácii		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Okruhy vykurovania sú tesné a môžu byť naplnené vodou		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poznámky:	_____		

Dátum: \_\_\_\_\_

Skúšku previedol: \_\_\_\_\_

Stavebný dozor: \_\_\_\_\_